



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

ARCHITEP HK s.r.o.

Habrmanova 968/22
Hradec Králové 2
500 02

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
25.4.2023

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Nové Ohrazenice s.r.o., Choťánky 166, 290 01 Choťánky
Projektant: ARCHITEP HK s.r.o., Habrmanova 968/22, 500 02 Hradec Králové 2

Č. zakázky: 23/04/25/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Obytný soubor Ohrazenice – III. ETAPA

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b), c) odst. 1, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínky:

- 1) Vstupy do komerčních jednotek musí mít šířku nejméně 1250 mm. Hlavní křídlo dvoukřídlých dveří musí umožňovat otevření nejméně 900 mm a musí být opatřeno vodorovným madlem – dle příl. č. 3 bod 1.1.3. a 1.1.4. vyhlášky.
- 2) Volná plocha před nástupními místy do výtahů musí být nejméně 1500 mm x 1500 mm – dle příl. č. 1 bod 3.1.1. vyhlášky.

