



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

69GAMES a.s.

Střelniční 1770
Frenštát pod Radhoštěm
744 01

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
27.6.2023

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci ke změně stavby před dokončením.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: 69GAMES a.s., Střelniční 1770, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Projektant: Atelier, Svatopluka Čecha 1179/35, 612 00 Brno

Č. zakázky: 23/06/44/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Stavební úpravy sportovního centra

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b), odst. 1. §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně jejich příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Ke změně stavby před dokončením nemáme námitek.

Zároveň tímto žádáme o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání a to :

- 1) V provozním řádu provozovatele bude zakotvena povinnost :
- povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání, který bude vyveden na bar.
- 2) Recepce – část pultu musí být snížena na v. 800 mm nad podlahou v min. délce 900 mm a řešena s předsunutou plochou š. min. 250 mm.
- 3) V kavárně musí alespoň jeden stůl umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.
- 4) Bar - část pultu musí být snížena na v. 800 mm nad podlahou v min. délce 900 mm a řešena s předsunutou plochou š. min. 250 mm.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ B.2.4. Bezbariérové užívání stavby, dodatek B STZ, koordinační situace, půdorys 1. NP navrhovaný stav, půdorys 2. NP navrhovaný stav, detail řešení bezbariérové WC kabiny)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Centrum Kosatec, z. s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052
www.centrumkosatec.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření ČAA převzal:

.....
firma

IRENA CASLAVKOVÁ

.....
jméno

24.3. 2023

.....
datum

IR

.....
podpis