



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Magistrát města Pardubic

Stavební úřad – p. Surový

Štrossova 44
Pardubice
530 21

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
461 052 059
774 554 726

Datum:
28.6.2023

Udokumentu: 23/06/45/KS Pce-ca

VĚC:

Stanovisko ke zkušebnímu provozu – prostor bez využití

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice – Staré Čívce

Stavebník: NOVY s.r.o., Přeloučská 226, Staré Čívce, 530 06 Pardubice 6

Na základě kontrolní prohlídky stavby:

**„Přístavba a stavební úpravy provozní budovy č.p. 215
Pardubice, Staré Čívce, ulice Přeloučská**

na pozemku st. p. 248, parc. č. 627/103 v katastrálním území Staré Čívce.“

Proti zkušebnímu provozu stavby – bez využití, nemáme námitek za předpokladu, že níže uvedené připomínky budou do závěrečné kontrolní prohlídky odstraněny.

Česká abilympijská asociace z.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059

www.centrumkosatec.cz irena.caslavkova@centrumkosatec.cz



PŘIPOMÍNKY:

1. WC imobilní (zaměstnanci) – doplnit piktogram vozíčkáře na dveře
 - vyměnit zámek za zámek odjistitelný zvenčí
 - doplnit háček na oděvy do výše 1200 mm od podlahy
2. Přístup do prodejny – doplnit rampy š. 1500 mm pro bezbariérový vstup, doplnit madla po obou stranách do výše 900 mm s přesahem na začátku a konci o 150 mm, doplnit opatření proti sjetí vozíku – sokl v. min. 100 mm nebo vodící tyč v. 100-250 mm.
Schodiště – doplnit kontrastní značení 1. a poslední stupnice, doplnit madla po obou stranách do výše 900 mm s přesahem na začátku a konci o 150 mm.
Doplnit přístupový chodník k budově s napojením na stávající chodník bez výškového rozdílu. Sklon příčný max. 2%, podélný max. 8,33 %. Opatřit ho vodící linií převýšeným obrubníkem min. 60 mm.
3. Doplnit schodiště z boční ulice – výška stupňů max. 160 mm, doplnit kontrastní značení 1. a poslední stupnice, doplnit madla po obou stranách do výše 900 mm s přesahem na začátku a konci o 150 mm.
Před schody (nahore) doplnit varovný pás š. 400 mm ze slepecké dlažby kontrastní vůči okolnímu povrchu.
4. Prodejna - výškový rozdíl na vstupu max. 20 mm.
 - vstupní dveře - doplnit vodorovné madlo, na straně opačné než jsou panty, doplnit piktogram vozíčkáře, doplnit kontrastní značení ve dvou řadách (800-1000 a 1400-1600 mm), samozavírač musí být se zpožděným zavíráním.
 - doplnit pult u kasy do výše 800 mm v délce 900 mm s předsunutou plochou min. 250 mm.
 - případné regály musí mít rozestupy min. 1200 mm.
5. Vstup (případná) kavárna - výškový rozdíl na vstupu max. 20 mm.
 - vstupní dveře - doplnit vodorovné madlo, na straně opačné než jsou panty, doplnit piktogram vozíčkáře, doplnit kontrastní značení ve dvou řadách (800-1000 a 1400-1600 mm), samozavírač musí být se zpožděným zavíráním.
 - výdejní pult musí být v části snížen do výše 800 mm v délce 900 mm s předsunutou plochou min. 250 mm
 - stůl musí umožnit podjetí vozíku - výška min. 720 mm, š. 800 a hl. 600 mm
6. Vstup na terasu – výškový rozdíl max. 20 mm.
7. Prosklené stěny a dveře doplnit kontrastní značení ve dvou řadách (800-1000 a 1400-1600 mm)
8. WC imobilní – doplnit popisku nouzová signalizace, doplnit na dveře piktogram vozíčkáře, doplnit háček do výše 1200 mm od podlahy.
9. Doplnit chodník ze stávajícího na terasu. Napojení bez výškového rozdílu. Sklon příčný max. 2%, podélný max. 8,33 %. Opatřit vodící linií převýšeným obrubníkem min. 60 mm.
10. Na parkovišti vyznačit stání pro ZTP v šíři 3500 mm vodorovným a svislým DZ.
11. Předložit provozní řád provozovatele – doplnit - povinnost zaměstnanců reagovat na nouzové volání z WC imobilní a osobám pomoci.

Česká abilympijská asociace, z.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 / DIČ: CZ67363156

Tel.: 466 052 059

Irena Čáslavková

odborný konzultant bezbariérovosti

Česká abilympijská asociace z.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059

www.centrumkosatec.cz | irena.caslavkova@centrumkosatec.cz