



**Magistrát města Pardubic**

Stavební úřad – ing. Zabilanská

Štrossova 44  
Pardubice  
530 21

Vyřizuje:  
Čáslavková Irena

Telefon:  
461 052 059  
774 554 726

Datum:  
24.7.2023

Udokumentu: 23/07/53/KS Pce-ca

VĚC:

**Stanovisko ke zkušebnímu provozu – 2. dílčí část**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Rosice nad Labem

Stavebník: Rosice Park a.s., Vídeňská 153, Dolní Heršpice 619 00 Brno

Na základě kontrolní prohlídky stavby:

**„ Výrobně - montážní a skladovací areál Rosice nad Labem  
Pardubice, část obce Rosice  
stavební objekt SO.102 Hala B – klientská vestavba nájemníka FORCAMPING. s.r.o.**

na pozemcích st. č. 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, parc. č. 264/1, 604/15, 264/64, 264/65, 264/66, 264/67.“

**Proti zkušebnímu provozu stavby nemáme námitek za předpokladu, že níže uvedené připomínky budou do závěrečné kontrolní prohlídky odstraněny.**



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

PŘIPOMÍNKY:

- 1) 2. NP – doplnit kontrastní značení na prosklené dveře a prosklené stěny.
- 2) Schodiště nesmí mít kontrastní podstupnici.

**Centrum Kosatec, z. s.**

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②

Tel.: 466 052 052

[www.centrumkosatec.cz](http://www.centrumkosatec.cz)

Irena Čáslavková  
odborný konzultant bezbariérovosti