

GECO, a.s.

p. Vančura
Pod Čimickým hájem 190/11
Praha 8
181 00

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
2.8.2023

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci ke změně účelu užívání stavby.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: GECO a.s., Pod Čimickým hájem 190/11, 181 00 Praha 8
Projektant: GECO a.s., Pod Čimickým hájem 190/11, 181 00 Praha 8

Č. zakázky: 23/08/57/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Stavební úpravy MOP GECO OJ – 1018 v OC Palác Pardubice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b), odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy.

Ke změně účelu užívání stavby nemáme námitek.

Zároveň tímto žádáme o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) Pokladna – část pultu musí být snížena na v. 800 mm nad podlahou v min. délce 900 mm a řešena s předsunutou plochou š. min. 250 mm.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (Technický popis, výkres A2.1)

S pozdravem

Centrum Kosatec, z. s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052
www.centrumkosatec.cz



.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma jméno datum podpis

Centrum Kosatec, z. s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel.: 466 052 059, e-mail: irena.caslavkova@centrumkosatec.cz
www.centrumkosatec.cz