

**Městský úřad Heřmanův
Městec**

Stavební úřad – p. Chmelíková
Havlíčkova 801
Heřmanův Městec
538 03

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
461 052 059
774 554 726

Datum:
3.8.2023

dokumentu: 23/08/58/KS Pce-ca

VĚC:

Stanovisko ke kontrolní prohlídce stavby

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb:

Místo stavby: Heřmanův Městec

Stavebník: Investiční společnost Dr. Svobody, s.r.o., Rabštejn 17, 537 01 Rabštejnská Lhota

Na základě kontrolní prohlídky stavby:

**„Přístavba a stavební úpravy nebytového objektu č.p. 210, ul. Čáslavská, Heřmanův Městec
za účelem vzniku změny užívání na ordinaci“.**

**Kontrolní prohlídkou byly zjištěny nedostatky, které musí být odstraněny do doby vydání
kolaudačního souhlasu.**

PŘIPOMÍNKY:

- Hlavní vstup - doplnit informační ceduli s vyznačením, kde je bezbariérový vstup
 - doplnit zvonkové tablo, horní hranou do výše 1200 mm a 500 od pevné překážky
- Bezbariérový vstup z dvorní části - doplnit na dveře piktogram vozíčkáře
 - doplnit vodorovné madlo přes celou šířku dveřního křídla do výše 800-900 mm na stranu opačnou než jsou panty
- Schodiště - první a poslední stupnice musí být kontrastní vůči okolí
 - doplnit madla po obou stranách do výše 900 mm s přesahem na začátku a konci o 150 mm
- Recepce - část pultu musí být snížena na výšku 800 mm v délce 900 mm a předsunutou plochou min. 250 mm
- Parkovací stání ZTP vyznačit vodorovným a svislým dopravním značením
- Výtah – doplnit do kabiny sedátko
- WC imobilní v 1. NP - doplnit zrcadlo pevné SH 900 mm a HH 1800 mm.
 - doplnit popisku nouzová signalizace
 - výška WC mísy včetně sedátka musí být 460 mm od podlahy
 - doplnit přebalovací pult
 - na dveře umístit háček na oděvy do výše 1200 mm
- WC imobilní ve 2. NP - doplnit zrcadlo pevné SH 900 mm a HH 1800 mm.
 - doplnit popisku nouzová signalizace
 - doplnit držák toaletního papíru
 - doplnit zádovou opěrku
- Doplnit štítky v Braillově písmu 200 mm nad klikou na WC ženy a muži (1. NP a 2. NP)

Centrum Kosatec, z. s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②

Tel.: 466 052 052

www.centrumkosatec.cz



Irena Čáslavková

odborný konzultant bezbariérovosti

Centrum Kosatec, z. s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

tel.: 466 052 059, e-mail: irena.caslavkova@centrumkosatec.cz

www.centrumkosatec.cz