

**Magistrát města Pardubic**

Stavební úřad – p. Sekyrková

Štrossova 44  
Pardubice  
530 21

Vyřizuje:  
Časlavková Irena

Telefon:  
461 052 059  
774 554 726

Datum:  
9.8.2023

Číslo dokumentu: 23/08/63/KS Pce-ca

VĚC:

**Stanovisko ke kontrolní prohlídce – dílčí část stavby**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice

Stavebník: Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 02 Pardubice

Na základě kontrolní prohlídky stavby:

**„Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubice“.**

**Kontrolní prohlídkou dne 27.7.23 byly zjištěny tyto nedostatky:**

- 1) Ke vstupu do budovy není zajištěn přístup pro pěší. Povrch musí být rovný a pevný.
- 2) Doplnit kontrastní značení na prosklené stěny a prosklené dveře ve dvou řadách 800-1000 mm a zároveň 1400-1600 mm.
- 3) Vstup do objektu – doplnit vodorovné madlo na dveře ve výši 800-900 mm na stranu opačnou než jsou panty.
- 4) Čistící rohož musí mít otvory velikosti max. 15x15 mm.
- 5) Dveře do chodby k výtahu - doplnit vodorovné madlo na dveře ve výši 800-900 mm na stranu opačnou

**Centrum Kosatec, z. s.**

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

tel.: 466 052 059, e-mail: irena.caslavkova@centrumkosatec.cz

[www.centrumkosatec.cz](http://www.centrumkosatec.cz)

- než jsou panty.
- 6) Dveře do předsíně k WC - doplnit vodorovné madlo na dveře ve výši 800-900 mm na stranu opačnou než jsou panty.
  - 7) Dveře ve 4.NP do šatny a do specializované učebny doplnit madla.
  - 8) WC imobilní – zámek dveří musí být odjistitelný zvenku, doplnit na dveře piktogram vozíčkáře a piktogram přebalovacího pultu, doplnit tlačítko nouzové signalizace do prostoru u dveří do výše 150 mm od podlahy, doplnit na tlačítka popisku nouzová signalizace, doplnit madlo na dveře, doplnit koš bez víka, mezi čelem WC mísy a umyvadlem musí prostor min. 500 mm, doplnit háčky na oděv do výše 1200 mm od podlahy.
  - 9) Dveře na WC doplnit 200 mm nad klikou Braillovo písmo s textem WC muži, WC ženy, WC imobilní.
  - 10) Informační centrum – doplnit pult v části snížený na výšku 800 mm v délce 900 mm a s předsunutou plochou 250 mm.
  - 11) Podlahy – otvory v podlaze nesmí mít otvory větší jak 15x15 mm.
  - 12) Schodiště – doplnit první a poslední stupnici kontrastní v každém rameni, doplnit madla do výše 900 mm.
  - 13) Výtah – doplnit Braillovo písmo u ovladače na nástupních místech, doplnit v kabině sedátko v dosahu u ovladače, doplnit zrcadlo. Doplnit symbol velikosti min. 50x50 mm pro osoby se sluchovým postižením.
  - 14) 3. NP – výškový rozdíl na vstupu na terasu musí být max. 20 mm. Doplnit madlo na dveře.
  - 15) Venkovní schodiště – doplnit madlo do výše 900 mm, tvar madla musí umožnit uchopení rukou shora a jeho pevné sevření, odsazeno od svislé konstrukce ve vzdálenosti nejméně 60 mm.
  - 16) Posuvné dveře – doplnit svislá madla v rozmezí výšek min. 600-1200 mm.
  - 17) Použije-li se na dveřní křídlo samozavírač – musí být se zpožděným zavíráním.
  - 18) Vybavení učeben, dílen, laboratoří – alespoň jeden stůl musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu min. 700 mm.
  - 19) Šatny – 5% musí být řešeno pro OZP – poličky v rozmezí výšek 600-1200 mm a zámek v max. výši 1200 mm.
  - 20) Dokončit a vyznačit vodorovným a svislým dopravním značením parkovací stání pro ZTP. Z těchto stání musí být přímý nájezd na chodník.

**Centrum Kosatec, z. s.**

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②

Tel.: 466 052 052

[www.centrumkosatec.cz](http://www.centrumkosatec.cz)



Irena Čáslavková

odborný konzultant bezbariérovosti

**Centrum Kosatec, z. s.**

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

tel.: 466 052 059, e-mail: [irena.caslavkova@centrumkosatec.cz](mailto:irena.caslavkova@centrumkosatec.cz)

[www.centrumkosatec.cz](http://www.centrumkosatec.cz)