

Ing. Jiří Mrkvička

Lukavice 63
Slatiňany
538 21

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
15.8.2023

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Žumberk
Stavebník: Městys Žumberk č.p. 71, 538 36 Žumberk
Projektant: Ing. Jiří Mrkvička, Lukavice 63, 538 21 Slatiňany

Č. zakázky: 23/08/64/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Stavební úpravy budovy úřadu městyse Žumberk

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), b), odst. (1) a (2), §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

V provozním řádu provozovatele bude zakotvena povinnost pro zaměstnance

- 1) - povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání z WC, který bude vyveden nade dveře do chodby a do kanceláře (č. 214).
- 2) Povinnost pomoci hendikepovanému při vstupu a odchodu z budovy.
- 3) Povinnost pomoci hendikepovanému při použití plošiny.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ B.2.4. Bezbariérové užívání stavby, koordinační situační výkres, půdorys 1. NP – navrhovaný stav, půdorys 2. NP – navrhovaný stav včetně detailu WC imobilní, řez A01, A02, A03 – navrhovaný stav)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Centrum Kosatec, z. s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②

Tel.: 466 052 052

www.centrumkosatec.cz



podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal: *IRENA CASLAVKOVÁ*

.....
firma

.....
jméno

16.08.2023
.....
datum

AS
.....
podpis

Centrum Kosatec, z. s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

tel.: 466 052 059, e-mail: irena.caslavkova@centrumkosatec.cz

www.centrumkosatec.cz