

Sweco Hydroprojekt a.s.  
Ing. Eva Göpfertová  
Táborská 31  
140 16 Praha 4

Vyřizuje: Shánělová Pavlína      Telefon: 774 554 721      Datum: 21.02.2024

**VĚC:** Stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: stávající silnice II/355  
Stavebník: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice I-Staré Město  
Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4

Č. zakázky: 24/02/01 UŘ VM-sh

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**Modernizace silnice II/355 Chrast – Hrochův Týnec (okružní křiž.)**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst. 1 a odst.2, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

- 1) Technické vybavení /sloupy VO/ umístit tak, aby byl splněn průchozí prostor na chodníku – příl.2, bod 1.2.2

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení připomínky.

Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.398/2009 Sb., včetně jejich příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010) a ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky.


**Proti vydání rozhodnutí o umístění stavby nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedená připomínka bude začleněna do podmínek pro projektování.**

**UPOZORNĚNÍ:**

Pro vydání stavebního povolení předložit další projektový stupeň k posouzení.

Příloha: Předložená projektová dokumentace (STZ, Koordinační situace 1.-14.část)

S pozdravem

  
.....  
podpis

Vyjádření Centrum Kosatec, z.s. převzal:

.....  
firma

.....  
jméno

.....  
datum

.....  
podpis